

**Godkendelsesindehaver:**

Kinetico Denmark ApS  
Tigervej 12-14  
4600 Køge  
Telefon: 56 65 14 00  
Telefax: 56 65 03 05

**Vandbehandlingsanlæg til omvendt osmose**

**KINETICO**

**Drinking Water System Plus Deluxe VX**

**Fabrikat:**

Kinetico Denmark ApS, Danmark

**Mærkning:**

KINETICO Drinking Water System  
Plus Deluxe VX

**Betingelser for montering og brug**

1 Anlægget må benyttes til behandling af drikkevand.

**Montering:**

- 2 På tilgangsledningen til anlægget skal monteres en afspæringsventil.
- 3 På tilgangsledningen til anlægget skal endvidere monteres en kontrollerbar kontraventil min. mediumkategori 2, jf DS/EN 1717, svarende til sikringstype EA eller EC.
- 4 I stedet for kontrollerbar kontraventil kan der monteres en tilbagestrømningsventil, som er godkendt til at erstatte en kontrollerbar kontraventil og som svarer til min. mediumkategori 2. Tilbagestrømningssikringen monteres i henhold til VA-godkendelsen af den pågældende ventil.
- 5 Forbindes anlægget til vandinstallationen med fleksible slanger, skal disse være af VA-godkendt type.
- 6 Med hvert anlæg skal følge en monterings- og betjeningsvejledning på dansk.
- 7 Afløb for koncentrat og skyllevand skal ske frit til en vandlås over dennes vandspejl.

**Bemærkninger**

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til vandbehandlingsanlæggets tilslutning til vandforsyningsnettet og ikke til anlæggets effektivitet.

Medkontrollerbar kontraventil menes en kontraventil, der er konstrueret og/eller monteret på en måde, der gør det muligt at kontrollere kontraventilens tæthed. Kontraventilen kan fx være forsynet med et aftap på tilgangssiden, eller der kan monteres en aftapningsventil mellem afspæringsventil og kontraventil.

**Beskrivelse og tekniske data**

Anlægget fungerer ved omvendt osmose, som er en proces, der fjerner opløste salte i vandet ved passage gennem en membran.

Der henvises i øvrigt til fabrikantens anvisninger.